

令和4年度浸出水（各埋立地）検査結果

検査項目	単位	1号埋立地		2号埋立地		3号埋立地		5号埋立地		6号埋立地		7号埋立地		13号埋立地	
		R4.6.22	R4.12.15	R4.6.22	R4.12.15	R4.6.22	R4.12.15	R4.6.22	R4.12.15	R4.6.22	R4.12.15	R4.6.22	R4.12.15	R4.6.22	R4.12.15
水素イオン濃度	-	7.9	8.2	7.6	8	7.9	8.0	8.2	8.3	7.8	8.2 (13.1)	8.0	8.0 (13.1)	7.9	8
生物化学的酸素要求量	mg/ℓ	1.4	3.6	31	21	1.8	1.4	0.8	0.8	0.8	1.1	16	28	3.0	1.1
化学的酸素要求量	mg/ℓ	34	42	67	57	27	37	7.2	7.5	5.8	6.9	29	55	14	7.3
浮遊物質質量	mg/ℓ	1	<1	42	14	2	2	<1	<1	<1	<1	6	8	2	<1
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/ℓ	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/ℓ	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
フェノール類含有量	mg/ℓ	<0.01	0.01	0.79	0.12	0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.4	3.1	<0.01	0.02
銅含有量	mg/ℓ	0.02	0.02	0.02	0.01	0.18	0.22	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	<0.01	0.02	<0.01
亜鉛含有量	mg/ℓ	<0.05	<0.05	0.12	0.07	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
溶解性鉄含有量	mg/ℓ	<0.1	0.1	0.2	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	0.6	<0.1	<0.1
溶解性マンガ含有量	mg/ℓ	<0.1	<0.1	0.7	0.5	0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.7	1.1	0.2	<0.1
クロム含有量	mg/ℓ	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ふっ素及びその化合物	mg/cm3	0.37	0.41	0.41	0.48	0.70	0.95	0.22	0.27	1.00	1.1	0.34	0.52	0.48	0.54
大腸菌群数	個/cm3	<30	<30	73	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30
窒素含有量	mg/ℓ	16	22	97	81	37	58	9.4	10	17	25	8.1	13	8.4	6.4
燐含有量	mg/ℓ	0.21	0.40	0.078	0.099	0.24	0.53	0.15	0.19	0.056	0.029	0.095	0.20	0.48	0.46
ガドリウム及びその化合物	mg/ℓ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
シアン化合物	mg/ℓ	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機燐化合物	mg/ℓ	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.001	0.001	0.007	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.009	0.009
六価クロム化合物	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
砒素及びその化合物	mg/ℓ	0.003	0.005	0.003	0.004	0.004	0.006	0.002	0.003	0.001	0.001	0.003	0.004	0.003	0.003
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀化合物	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	mg/ℓ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
水温	℃	18.6	14.1	22.3	15.7	26.1	22.1	20.2	13.8	20.4	15.1	21.0	15.4	22.5	8.9
透視度	度	>100	>100	36	44	>100	69	>100	>100	>100	>100	65	45	>100	>100
水色	-	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色濁	淡黄色濁	淡黄色透	淡黄褐色濁	無色透明	淡黄色透	無色透明	無色透明	淡黄色濁	淡黄褐色濁	無色透明	無色透明
溶存酸素量	mg/ℓ	7.5	7.1	5.2	5.4	6.5	6.8	9	9.2	8.7	9.0	6.1	3.4	6.4	9.5
ほう素及びその化合物	mg/ℓ	2.7	3.2	1.2	1.4	8.8	8.5	1.4	1.5	0.5	0.7	1.8	2.4	3.3	2.6
アモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/ℓ	12	15	31	37	34	54	8.4	9.4	16	25	1.7	2.0	5.7	5.0
四塩化炭素	mg/ℓ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/ℓ	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/ℓ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
1, 2-ジクロロエタン	mg/ℓ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1, 1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
1, 3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベンゼン	mg/ℓ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg/ℓ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジシ	mg/ℓ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
セレン又はその化合物	mg/ℓ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1, 4-ジオキサン	mg/ℓ	<0.005	<0.005	0.011	0.009	<0.005	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
1, 2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
クロロエチレン	mg/ℓ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002